

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. им. Гоголя 56/1. Телефон, факс: 8-861-355-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353200, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул. дом 55А, помещения 1-37, 43, 45-46, 58-75, 41 (архив)
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
Е.Н.Кравченко

04.07.2022

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1840.2Д от 04.07.2022

Наименование пробы (образца) испытаний:

Вода питьевая - централизованное водоснабжение - а/сква Д 39/41 "К.Маркса"

Заказчик: МУП ЖКХ "Станица"

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Кореновский район, ст. Дядьковская, Советская, 42*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *28.06.2022 12:30*

Дата и время доставки пробы (образца): *28.06.2022 13:20*

Сотрудник, отобравший пробу*: *директор Чуприна И.М.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП ЖКХ "Станица"*

Краснодарский край, Кореновский район, ст. Дядьковская, Советская, 42

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП ЖКХ "Станица"*

Краснодарский край, Кореновский район, ст. Дядьковская.

Код пробы (образца): *1840.2Д*

НД на методику отбора*: *ГОСТ 31861-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Условия транспортировки*: *автотранспортом*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Биолог Зубченко Н.В.

Код образца (пробы): 1840.2Д

Лаборатория ЭМП, физических и радиационных факторов

Дата начала исследования: 28.06.2022

Дата окончания исследования: 01.07.2022

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | ИД на методы исследований |
|--|----------------------------|-------------------------|------------------------|---|--|
| 1 | Суммарная бета-активность | 0,33 ± 0,14 | не более 1 | Бк/дм ³ | МР "Подготовка проб природных вод для измерения суммарной альфа-бета-активности" №105, Подготовка проб и измерения, свид. МР свид. № №40090.9А605 от 15.01.2009 г. ФГУП "ВИМС" |
| 2 | Суммарная альфа-активность | 0,021 ± 0,012 | не более 0,2 | Бк/дм ³ | МР "Подготовка проб природных вод для измерения суммарной альфа-бета-активности" №105, Методика ФГУП «ВНИИФТРИ», 2012 г. |
| Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний | | | | Подпись | |
| Врач-лаборант Челикова Н.Е. | | | |  | |

Конец протокола